

Số: 1409 /BC-KSBT

Huế, ngày 04 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả ngoại kiểm đột xuất chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Trạm lưu động Thủy Yên theo Thông tư 52/2024/TT-BYT

Thực hiện Thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 của UBND xã Chân Mây – Lăng Cô về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 của Chủ tịch UBND xã Chân Mây – Lăng Cô về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiếu hụt, suy giảm nguồn nước thô của Nhà máy nước Chân Mây phục vụ cấp nước sinh hoạt (cấp độ 1) trên địa bàn xã Chân Mây – Lăng Cô.

Ngày 28/8/2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Huế tiến hành ngoại kiểm đột xuất chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Trạm lưu động Thủy Yên theo Thông tư 52/2024/TT-BY. Kết quả kiểm tra như sau:

1. Thông tin chung

- Tên đơn vị cấp nước: Trạm lưu động Thủy Yên
- Địa chỉ: Thôn Thủy Yên Thượng, xã Chân Mây – Lăng Cô.
- Công suất thiết kế: 4.000 m³/ngày đêm
- Số hộ dân được cung cấp: 1.700 hộ
- Nguồn nước nguyên liệu: Nước hồ Thủy Yên.

2. Kết quả tại thời điểm kiểm tra

Công ty Cổ phần cấp nước Huế (Huewaco) lắp trạm xử lý nước lưu động tại khu vực hồ Thủy Yên. Tiến hành lắp 08 bồn lọc, vào nước, xúc lọc bồn lọc áp, vận hành hệ thống châm hóa chất, sau đó tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm.

Tại thời điểm kiểm tra, đã xét nghiệm nhanh 01 mẫu nước tại trạm lưu động Thủy Yên, kết quả đạt về các thông số: Clo dư tự do: 0.7, pH: 7.1 và độ đục: 0.5.

3. Kiến nghị của đoàn kiểm tra

Đề nghị Công ty Cổ phần cấp nước Huế thực hiện xét nghiệm đầy đủ 99 thông số theo QCVN 01-1:2024/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (ban hành theo Thông tư 52/2024/TT-BYT) trước khi cung cấp nước cho người dân sử dụng, đảm bảo cấp nước ổn định và an toàn cho người dân trong quá trình sử dụng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);
- Huewaco (để biết);
- Ban GD TTKSBT (để báo cáo);
- Lưu: VT, SKMT-YTTH-BNN.

GIÁM ĐỐC



Thái Văn Tuấn